



PLANTA DE SALIDAS EXTERNAS EDIFICIO 1  
ESCALA: 1:75

SIMBOLOGIA SISTEMA ELÉCTRICO		
SÍMBOLO	CARACTERÍSTICAS	MODELO IGUAL Ó SUPERIOR A
EX	SALIDA PARA EXTRACTOR DE AIRE, POLARIZADO 20A, 125V, NEMA 5-20R. PLACA COLOR MARFIL, GRADO COMERCIAL, COLOR MARFIL, COLOCADO JUNTO AL EXTRACTOR. PARA ALIMENTACIÓN DEL MISMO CON CONECTOR MACHO 120 VAC, POLARIZADO COLOR AMARILLO.	CR20V+COOPER 2867 COOPER DEVICES.
▲	SALIDA ESPECIAL 240 VAC, 50 A, PARA SOLDADORA UBICADA EN EL EXTERIOR CON TAPA NEMA 3R PAR ANTEMPEP. COLOCADA A 0.5 m S.N.P.T. GRADO INDUSTRIAL CON TUNNLOK.	CR6369 (RECEPTULO), WPG2 (PLACA) DE PASS & SEYMOUR
□	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 60 A, PARA AIRE ACONDICIONADO, INSTALADO A 1.2 m, S.N.P.T. A MENOS DE 1.5 m DE DISTANCIA DEL EQUIPO A PROTEGER. PROTECCIÓN CONTRA INTemperie NEMA 3R.	DPR222R DE OUTHLER HAMMER
	CANTIDAD DE CABLES N° 12 AWG	# FASE
	1 - 3	13
	5 - 7	19
	8 - 12	25



INGENIERÍAS JORGE LIZANO & ASOCIADOS  
TEL: (506) 2195-0700  
FAX: (506) 2224-6663  
e-mail: jorgelizano@ijl.cr

www.jjl.cr  
RESPONSABLE DEL DISEÑO:  
ING. ARTHUR CHAVARRÍA PÉREZ IE-21256  
ING. BRAULIO LIZANO ACOSTA IE-15018  
ING. JORGE LIZANO SEAS IE-649  
ING. RODOLFO RODRÍGUEZ AGUILAR IE-17636

DIRECCIÓN TÉCNICA:

DIBUJÓ:  
JOSUE MÉNDEZ MÉNDEZ  
KENNETH QUIRÓS RAMÍREZ

CONTENIDO:  
-PLANTA DE SALIDAS EXTERNAS EDIFICIO 1  
-SIMBOLOGIA

INFORMACIÓN  
N° CATASTRO: SJ-1837952-2015  
PROVINCIA: SAN JOSÉ  
CANTÓN: SAN JOSÉ  
DISTRITO: ZAPOTE

ESCALA	FECHA	LÁMINA
INDICADA	FEBRERO 2019	10/17



PROPIETARIO: **CORBANA**  
CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL  
PROYECTO: REDISEÑO ELÉCTRICO DE OFICINAS CENTRALES CORBANA. EDIFICIO-1  
PLANO: C-462-ELE-DI-ED01-10-00