

**RESPUESTA A CONSULTA DE LA EMPRESA PRODECO S.A.**

**ACLARACIÓN #3**

**CONSULTA ELÉCTRICA**

**EM14.** En la simbología de la parte de iluminación de planos actualizados edificio Laboratorio (lámina E-01), existe un modelo de luminaria al que no se le indicó modelo. Favor enviar un modelo referencia

	LUMINARIA TIPO REFLECTOR DE PISO PARA EXTERIORES. MODELO A ESCOGER EN INSPECCIÓN
---	--

**R/ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS MÓDULO 1 - LABORATORIOS.**

**Luminarias:**

ESPECIFICACIÓN DE PLANOS	COSTO	SIMBOLOGIA	ACLARACIÓN ESPECIFICACIÓN	IMAGEN REFERENCIA
Lámpara de halógeno empotrar en cielo. Halógeno a escoger en inspección.	€7000		Lampara empotrada redonda LED 18W 100-240V 4000K blanco Bucaramanga 12YDLED430MV40B Tecnolite. O similar	
Luminaria tipo minispot mediano de empotrar en cielo	€5000		Lampara empotrada redonda LED 12W 100-240V 6500K blanco Bucaramanga 18YDLED430MV65B Tecnolite. O similar	
Luminaria tipo minispot pequeño de empotrar en cielo.	€3500		Lampara empotrada redonda LED 6W 100-240V 3000K blanco Bucaramanga 6YDLED430MV30B Tecnolite. O similar	
Luminaria tipo reflector de piso para exteriores. modelo a escoger en inspección	€7500		Reflector LED 30W 6500K. Cod. 55746 PRIME o similar	