

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y ESTRUCTURALES MÓDULO 2 – BAÑOS EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

Aclaraciones según visita con ofertantes el día 25 de setiembre 2019 en las instalaciones de CORBANA, la Rita, Guápiles.

Luminarias:

ESPECIFICACIÓN DE PLANOS	COSTO	SIMBOLOGIA	ACLARACIÓN ESPECIFICACIÓN	IMAGEN REFERENCIA
Luminaria tipo minispot mediano de empotrar en cielo	¢5000		Lampara empotrada redonda LED 12W 100-240V 6500K blanco Bucaramanga 18YDLED430MV65B Tecnolite. O similar	

Cielos:

-Marca PLASTIMEX, CODIGO 2006120400 o similar.

Características: Tablilla 6.5mm, blanco mate, sin división 1.18m con protección UV.

Dimensión: ancho 20cm, largo 5,9m, espesor 6,5mm

NOTA: Se recomienda colocar aislante en cielo. Aislante térmico aluminio rollo 3mm x 1 x 20 metros (20.00m²) una cara. Costo aproximado ¢25000 rollo

Divisiones livianas de baños:

-Lamina Acrílico lechos de 3mm de espesor con soporte y divisiones en perfil de aluminio

Paredes:

-Considerar por humedad rellenar todas las celdas de la primera hilada de bloques de concreto sobre contrapiso.

-Considerar una hilada enterrada más (3 hiladas) por desnivel en sitio.



Puertas:

-Se recomienda por precaución ante la posibilidad de que las puertas entren en contacto con agua (durante una limpieza profunda) considerar cambiar las puertas P1 a metal. *Cotizar por aparte para comparar metal con madera.*



Puerta de
madera



Puerta de
metal
proveedor
SAYMO

ESPECIFICACIONES ELECTROMECAÑICAS EN BAÑOS MÓDULO 2.

Aclaraciones Corbana

1. Modelo de referencia de sensores de movimiento:
Sensor de movimiento ultrasónico, modelo MDC-50V de Eagle. Se adjunta hoja de datos
2. Tuberías pluviales: Las tuberías pluviales deben ser SDR-26 no cedula 40

TABLAS DE COTIZACIÓN.

Se adjunta tabla de cotización modificada.