



PLANTA DE SALIDAS EXTERNAS NIVEL 2 EDIFICIO 1
ESCALA 1:75

SIMBOLOGÍA SISTEMA ELÉCTRICO		
SÍMBOLO	CARACTERÍSTICAS	MODELO IGUAL O SUPERIOR A
EX	SALIDA PARA EXTRACTOR DE AIRE, POLARIZADO 20A, 125V, NEMA 5-20R, PLACA COLOR MARFIL, GRADO COMERCIAL, COLOR MARFIL, COLOCADO JUNTO AL EXTRACTOR, PARA ALIMENTACIÓN DEL MISMO CON CONECTOR MACHO 120 VAC, POLARIZADO COLOR AMARILLO.	CR20V+COOPER 2867 COOPER DEVICES.
⚡	SALIDA ESPECIAL 240 VAC, 50 A, PARA SOLDADORA, UBICADA EN EL EXTERIOR CON TAPA NEMA 3R PAR ANTIEMPERIE, COLOCADA A 0.5 m S.N.P.T. GRADO INDUSTRIAL CON TUNNLOK.	CR6369 (RECEPTACULO), WPC2 (PLACA) DE PASS & SEYMOUR
⏏	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 60 A, PARA AIRE ACONDICIONADO, INSTALADO A 1.2 m, S.N.P.T. A MENOS DE 1.5 m DE DISTANCIA DEL EQUIPO A PROTEGER. PROTECCO CONTRA INTIEMPERIE NEMA 3R.	OPR222R DE CUTHLER HAMMER
	CANTIDAD DE CABLES N° 12 AWG	# FASE
	1 - 3	13
	5 - 7	19
	8 - 12	25



Ingenierías Jorge Lizano & Asociados
TEL: (506) 2195-0700
FAX: (506) 2224-6663
e-mail: jrgelizano@ijl.com

www.jjl.cr

RESPONSABLE DEL DISEÑO:
ING. ARTHUR CHAVARRÍA PÉREZ IE-21256
ING. BRAULIO LIZANO ACOSTA IE-15018
ING. JORGE LIZANO SEAS IE-649
ING. RODOLFO RODRIGUEZ AGUILAR IE-17436

DIRECCIÓN TÉCNICA:

DIBUJÓ:
JOSUE MÉNDEZ MÉNDEZ
KENNETH QUIRÓS RAMÍREZ

CONTENIDO:
-PLANTA DE SALIDAS EXTERNAS NIVEL 2 EDIFICIO 1
-SIMBOLOGÍA

INFORMACIÓN
N° CATASTRO: SJ-1837952-2015
PROVINCIA: SAN JOSÉ
CANTÓN: SAN JOSÉ
DISTRITO: ZAPOTE

ESCALA	FECHA	LÁMINA
INDICADA	FEBRERO 2019	11/17



PROPIETARIO: **CORBANA**
CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL
PROYECTO: REDISEÑO ELÉCTRICO DE OFICINAS CENTRALES CORBANA. EDIFICIO-1
PLANO: C-462-ELE-DI-ED01-11-00