

Proyecto: "REDISEÑO ELÉCTRICO DE CORBANA ZAPOTE".

Código Proyecto:	C-462	
Día:	01 de diciembre del 2020	
Hora:	Inicio	Finalización:
	10.00 a.m.	12:30 p.m.
Lugar:	CORBANA ZAPOTE	
Minuta preparada por:	Ing. Arthur de Jesús Chavarría Pérez	

Asistentes:

#	Nombre	Empresa	Siglas nombre	Tiempo asistencia (Total o parcial)
1	Juan Vicente Barrantes Duran	CORBANA	JVB	Total
2	Alex Vargas Fonseca	CORBANA	AV	Total
3	Alejandro Leiva	CORBANA	AL	Total
4	Arthur Chavarría Pérez	IJL	ACH	Total
5	Danny Saenz Cortes	INTENSA S.A.	DSC	Total
6	Emiliano Gómez Viquez	ACROSA	EGV	Total
7	Guillermo Schwarts	EMECSA	GS	Total
8	Emerson Vega Salazar	Electromecanica CR	EVS	Total
9	Greivin Quiros Murillo	Engelecom	GQM	Total
10	Juan Montoya	IEFSA	JM	Total
11	Maria Fernanda Lizano	Grupo Electrokanica	NFL	Total
12	Antony Lane Soto	Soporte critico	ALS	Total
13	Willian Cordero	EPREM S.A.	WC	Total
14	Donald Picado	Asesoría y Materiales	DP	Total
15	Josue Murios	Suministros industriales	JM	Total
16	Jorge GKG	INGELECOM	JG	Total
17	Eileen Herrera Torres	EPREM	EHT	Total

Proyecto: "REDISEÑO ELÉCTRICO DE CORBANA ZAPOTE".

1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN.

1.1. Visita técnica Edificios #2 y #3.

2. TEMAS CONVERSADOS DURANTE LA REUNIÓN.

Entre otros temas se comentaron los siguientes aspectos.

2.1. Se realiza la visita en 3 grupos de 5 integrantes para respetar las distancias por el COVID-2019.

2.2. JV indica que CORBANA va a operar hasta el 18 de diciembre después de eso se sale a vacaciones. Por lo que, va a haber poco tiempo para el análisis de las ofertas.

2.3. JV menciona que para ver el precio del proyecto deben revisar el SIAC.

2.4. Además se menciona que la oferta debe quedar bien ordenada y completa, ya que las que no cumplan con los requisitos de admisibilidad quedan fuera.

2.5. JV también solicita que se enfoquen las ofertas en el edificio #2.

2.6. Se menciona que para el edificio #3 se debe considerar el pararrayos y que además hay sistemas de iluminación existentes que se muestran en planos.

2.7. Se indica a los oferentes que todo el sistema existente a remodelar se deberá remover y dar a CORBANA para su desecho.

2.8. Se le indica además a los oferentes que incluyan una sección de canalización subterránea de la acometida, debido a que una de las previstas fue usadas para terminar los trabajos en el edificio #1.

2.9. JL indica que no se puede pasar por la sección que esta adosada a la tapia antes de llegar a la caseta eléctrica principal, sin valorar reforzar la tapia o en su caso colocar las tuberías en forma subterránea.

2.10. JL también indica que se debe reubicar la UPS que está en el ascensor del edificio #2 debido a que genera mucho ruido.

2.11. Cualquier lámina de cielo removida o dañada deberá ser repuesta.

Proyecto: “**REDISEÑO ELÉCTRICO DE CORBANA ZAPOTE**”.

2.12. Se deben incluir los rótulos y extintores. Además se debe tener presente se debe incluir los anunciadores remotos y con sus tuberías y cableado.

3. ACUERDOS DE LA REUNIÓN.

- 3.1. Acuerdo N°1: Los oferentes deben entregar las ofertas ordenadas y deben cumplir todos los requisitos de admisibilidad.
- 3.2. Acuerdo N°2: Se solicita a los oferentes se enfoquen en el edificio #2.
- 3.3. Acuerdo N°3: EPREM enviara una solicitud formal para la prorroga #2.
- 3.4. Acuerdo N°4: EPREM debe mantener el orden y aseo en las áreas de trabajo. Además debe reponer las láminas de cielo rotas o dañadas.

--- Última línea ---